



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Obec Sokolnice
Ivanka Hamanová
Komenského 435
664 52 Sokolnice

Obecní úřad obce SOKOLNICE		Přijetí podepsání
Doručeno	21. 05. 2015	1
Č.j.	JK/1	Počet listů 2

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Hodonín
Husova 1
695 42 Hodonín
www.eon.cz

Marián Tomko
T +420-54514-5231
marian.tomko@eon.cz

Naše značka
M46605-16062523

Hodonín, 20.05.2015

Vyřádění k Územní studii lokalita Z2, ul. Nová, k.ú. Sokolnice

Investor stavby: Obec Sokolnice
Název stavby: Sokolnice - Územní studie Lokalita Z2, ul. Nová, k.ú. Sokolnice
Místo stavby: p.č. 1307/3, 1307/2, 1309, 1308, 1307/1, 1303/1, 1302/1, 1293/1, 2236, 2235, 2065, 1304/2, 1302/2 k.ú. Sokolnice

Toto vyřádění slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyřáděním k územní studii. Vyřádění nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky.

Upozorňujeme, že účastníkem případných územních a stavebních řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

K předložené Územní studii Lokalita Z2, ul. Nová k.ú. Sokolnice sdělujeme:

Závaznou podmínkou při plánované výstavbě je respektování el. zařízení a příjezdů (přístupů) k těmto zařízením ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění vč. příslušných vyhlášek. Upozorňujeme, že ochranné pásmo el. zařízení, vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí na

Sídlo společnosti:
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ2573591

předmětnou stavbu a je dáno energetickým zákonem platným v době výstavby tohoto zařízení. Případná kolize nové výstavby se stávajícím el. zařízením a jeho ochranných pásem bude řešena v souladu s výše uvedeným zákonem jako vyvolaná přeložka. Případné vyvolané přeložky bude realizovat E.ON Česká republika, s.r.o., veškeré náklady spojené s přeložkou uhradí v plné výši vyvolavatel přeložky.

Dodatečné podmínky, případně souhlasy se stavbou a činností v ochranném pásmu distribuční soustavy budou řešeny pro jednotlivé stavby samostatně na základě předložených projektových dokumentací.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa Hodonín, Marián Tomko,
tel.: 54514-5231, email: marian.tomko@eon.cz

Pozor ! Vyřádění má platnost 12 měsíců tj. do 20.05.2016.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do příložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:


- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyřádění.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.


E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín

009

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

16062523

č. 103/kc/15



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: OUSO/711/2015/04.05.2015
Číslo jednací: OŽP-ČJ/28004-15/TOJ
Spisová značka: OŽP/5232-2015/TOJ
Vyřizuje/linka: Ing. Jana Tomandlová/533 304 770
E-mail: tomandlova@slapanice.cz
V Brně dne: 27.05.2015
Datová schránka: 2xfbbgj

Vyjádření k záměru realizovat akci:

„Žádost o vyjádření – k Územní studii Lokalita Z2, ul. Nová, k. ú. Sokolnice“

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Šlapanice, odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ust. § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,


p r o v ě ř i l

předloženou žádost i ostatní podklady. Podle dokladů ze dne 04.05.2015 obec Sokolnice vypracovala územní studii, která je požadovaná územním plánem obce Sokolnice v k. ú. Sokolnice na pozemcích p. č. 1307/3, 1304/2, 1307/2, 1302/2, 1309, 1308, 1307/1, 1303/1, 1302/1. Studie řeší „Lokalitu Z2 – ulice nová“ pro zástavbu rodinnými domy.

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu své věcné působnosti stanovené zvláštními předpisy dává toto komplexní

v y j á d ř e n í:

1. MěÚ Šlapanice, odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr podle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon), a zjistil, že je možný.
2. Předloženým záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady podle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
3. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, (dále jen zákon o ochraně ZPF) a je nutné, aby byla splněna následující podmínka:
 - Pro uvedený záměr k územnímu řízení musí žadatel podat žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k věcně a místně příslušným orgánem ochrany ZPF, kterým je zdejší odbor životního prostředí.



4. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo zájmy chráněné orgánem státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

5. Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ustanovení §§ 76 odst. (2) a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

6. Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

7. Předloženým záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

otisk razítka

Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrželi:

- žadatel:

Obec Sokolnice - DS

Digitálně podepsal Ing. Ivona Moučková
Datum: 28.05.2015 10:47:20 +02:00



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-71-26-9/1-OPST-2015

Brno 29. 5. 2015
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/-

Obec Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice

Obecní úřad obce SOKOLNICE		Přílohy počet/listů:
Doruženo:	- 1 -05- 2015	2
C. j.	PLP	Počet listů: 1

Sdělení dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Michaela Hanáková, komisař, ☎: 950639116, e-mail: michaela.hanakova@firebrno.cz

Název stavby: Územní studie Lokaliza Z2 - ul. Nová
Místo stavby: Sokolnice, Nová, p.č.1302/1,1303/1,1307/1,1308-1309
Stavebník: Obec Sokolnice, Sokolnice, Komenského 435, 664 52

Jedná se o územní studii lokality Z2 - ulice Nová. Lokalita je určena pro výstavbu pěti rodinných domů s nezaplacenými předzahrádkami.

Ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů se jedná o stavbu, kde se podle § 31 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, státní požární dozor nevykonává.

Ve Vašem případě tedy HZS není dotčený orgán a stanovisko nevydává.

Předloženou dokumentaci Vám vracíme pro další potřebu.

plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje



**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 598447/15

Číslo žádosti: 0115 364 298

Důvod vydání Vyjádření: Územně plánovací informace

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 15. 5. 2017.

Žadatel	Obec Sokolnice	
Stavebník	Obec Sokolnice	
Název akce	Územní studie Lokalita Z2, ul. Nová, k.ú. Sokolnice	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Sokolnice
	Kat. území / č. parcely	Sokolnice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti O2 Czech Republic a.s. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti O2 Czech Republic a.s. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK* nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s. k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@o2.cz (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.



Číslo jednací:

598447/15

Číslo žádosti: 0115 364 298

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujišťí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užit pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti O2 Czech Republic a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k podmínkám napojení

Vyjádření vydala společnost O2 Czech Republic a.s. dne: 15. 5. 2015.


O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
697



Příloha k Vyjádření 598447/15

Číslo žádosti: 0115 364 298

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoli z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK přičnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkrytí PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.



Příloha k Vyjádření 598447/15

Číslo žádosti: 0115 364 298

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 541 132 698, 606 613 871 nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech Republic a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omeite i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby



Příloha k Vyjádření 598447/15

Číslo žádosti: 0115 364 298

1. Pokud činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílačiho radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).



Příloha k Vyjádření 598447/15

Číslo žádosti: 0115 364 291

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a profilů ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Příloha k Vyjádření 598447/15

Číslo žádosti: 0115 364 298

Informace k podmínkám napojení

Společnost *O2 Czech Republic a.s.*, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) současně s vydáním *Vyjádření* následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (objektu) k *SEK* u níž je zájem o služby elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadnění napojení Vašeho objektu k *SEK* a následnému zprovoznění požadovaných služeb společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, kontaktujte, prosím, naše pracoviště Plánování a výstavba sítě, které bude koordinátorem napojení objektu k *SEK*. Podmínkou napojení objektu na *SEK* je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vašeho objektu k *SEK* je Novák Radek, Jana Babáka 2733 Brno, tel: +420 54 113 2753.

Další užitečné informace:

- V rámci přípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to včetně výstavby přípojky k *SEK*. V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu označit jako stavební objekt - "SO Územní studie Lokalita Z2, ul. Nová, k.ú. Sokolnice trasa SEK O2 Czech Republic a.s." Trasu kabelu *SEK* a místo napojení na stávající síť společnosti *O2 Czech Republic a.s.* konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, případně územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy *SEK*, požádejte o změnu územního rozhodnutí u nové trasy *SEK* nutné pro napojení požadovaných objektů (projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této změny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší společnosti o nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a přípojku vedení *SEK*. V případě potřeby s Vámi společnost *O2 Czech Republic a.s.*, uzavře smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro výstavbu přípojky vedení *SEK*.
- Na základě našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést přípravu pro následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody s možností napojení k *SEK*. Dodatečně budované vnitřní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na současné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní elektrické rozvody silnoproudé a komunikační musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.
- Společnost *O2 Czech Republic a.s.* Vám nabízí předání typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení *SEK* ke koncovému bodu sítě. V případě zájmu o uvedené typové řešení kontaktujte, prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítě společnosti *O2 Czech Republic a.s.* (vztahuje se k síti větších územních celků jako jsou průmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ještě před zahájením realizace. Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude upravovat především realizační, cenové a platební podmínky budované sítě a také problematiku věcných břemen k dotčeným nemovitostem. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude následně uzavřena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové dokumentace Vámi budované sítě konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí nutnou konzultaci technických řešení s odbornými útvary společnosti *O2 Czech Republic a.s.*




Příloha k Vyjádření 598447/15

Číslo žádosti: 0115 364 298

Aktuální nabídku služeb naší společnosti naleznete na letácích v prodejnách společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, na telefonní lince 800 02 02 02 nebo na internetových stránkách společnosti www.o2.cz.

Děkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci při budování sítě a zprovoznění služeb elektronických komunikací ve Vašem objektu.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- [illegible]

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
697

©2 Česká Republika a.s., Za Bránušovic 286/2, 186 22 Praha 4 - Mladá, Česká Republika, tel. 800 935367, www.a2.cz
 registrováno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2122, IČ: 0000336, DIČ: CZ60481350

178

Městský úřad Šlapanice

pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

ODBOR VÝSTAVBY

Silniční správní úřad

Číslo jednací: OV-ČJ/28003-15/OTR

OV-CJ/28003-15/OTR

Spisová značka: OV/4458-2015/OTR

Oprávněná úřední osoba: Ing. OTRUBA Vítězslav,

tel.: 533 304 559.

e-mail.: otruba@slapanice.cz

Obecní úřad obce SOKOLNICE		Příloha: početná
Doručeno:	15-05-2015	2
Č.j.	4882	Počet listů: 1

Brno, dne 13. května 2015

Žadatel – Obec Sokolnice, IČ 00282596, Komenského č.p.435, 664 52 Sokolnice, předložil dokumentaci pro územní řízení na stavbu "Lokalita Z2, ul. Nová - Sokolnice".

Předložená dokumentace řeší lokalitu pro výstavbu 5-ti rodinných domů s nezaplacenými předzahrádkami.

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, je podle § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pověřen výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti. MěÚ Šlapanice odbor výstavby předloženou dokumentaci posoudil a podle ustanovení §40 odst. (4) písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. vydává c) předložené dokumentaci

záväzné stanovisko.

Předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy sledované našim silničním správním úřadem. Ke stavbě nemáme námitek.

Digitálně podepsal Ing. Hana Meitnerová
Datum: 14.05.2015 10:04:49 +02:00

Ing. Hana Meitnerová

vedoucí odboru výstavby

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Kounicova 24, 611 32 Brno

Č. j. KRPB-113034-1/ČJ-2015-0600DI-SKO

Brno 3. června 2015
Počet stran: 1

Obec SOKOLNICE
KOMENSKÉHO 435
664 52 SOKOLNICE

Vyjádření k akci: "Územní studie lokalita Z2, ul. Nová, k.ú. SOKOLNICE"

K Vaší žádosti o vyjádření k předložené dokumentaci výše uvedené akce zpracované jako studie možného řešení sdělujeme, že **Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KRP JmK nemůže k této akci vydat kladné vyjádření** v kontextu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, protože v dokumentaci chybí důležité informace pro její objektivní posouzení.

Pro vydání kladného vyjádření ze strany našeho pracoviště je třeba v předkládané dokumentaci v souladu s platnou legislativou:

- doplnit informace o pozemní komunikaci, na kterou zamýšlíte stavbu napojit,
- doplnit návrh stavebního řešení, ke kterému se máme vyjádřit

Obecné požadavky na výstavbu lokalit obytných domů včetně IS a komunikací:

- stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy,
- dostatečná kapacita příjezdové komunikace do uvedené lokality
- dostatečný počet parkovacích míst
- přístup pěších do lokality z centra obce
- výškové a prostorové poměry terénu musí odpovídat požadavkům příslušných norem a předpisů (např. max. podélný sklon komunikací skupiny D, rozhledy ve sjezdech a křižovatkách, apod).

Pokud budete opětovně žádat o vyjádření k výše uvedené stavbě, zašlete v souladu s našimi připomínkami doplněnou projektovou dokumentaci k výše uvedenému č. j. (2x výkresy situace a řezy: 1x archiv PCR, 1x nedílná příloha souhlasného vyjádření).

Zpracovatel:
por. Ing. Jaroslav Skokan
komisař
Tel.: 974 623 291, 702 291 960
krpb.osdp.ding.podatelna@pcr.cz

komisař por. Bc. Tomáš Kudělka, DIS.
koordinátor

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO
611 32 Brno, Kounicova 24

RWE
The energy to lead

Obecní úřad obce SOKOLNICE		Přílohy počítány:
Doručeno:	- 3. 06. 2015	1
Č.j. 878	Počet listů	1

Obec Sokolnice
Paní Ivana Hamasová
Komenského 435
66452 Sokolnice

naše značka
5001125451

vyřizuje
Ing. Tomáš Sedláček

datum
01.06.2015

Věc:

Územní studie Lokalita Z2, ul. Nová, k.ú. Sokolnice

Obec: Sokolnice

K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Stavebník: Neuvedeno

Účel stanoviska: Neuvedeno

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci Územní studie Lokalita Z2, ul. Nová, k.ú. Sokolnice. K tomuto sdělujeme následující stanovisko.

V zájmové lokalitě k dnešnímu dni 1.6.2015, nemáme a není žádný požadavek na významnější rozvoj plynárenské sítě. V případě zájmu o plynofikaci uvedených SRD a zajištění kapacity je nutné kontaktovat naši zákaznickou kancelář (tel. 840 11 33 55) a podat Žádost o prověření volné kapacity v DS. Toto stanovisko nenahrazuje smlouvu o připojení k plynárenské síti.

Data o našem zařízení jsou Vám k dispozici na externím mapovém portálu <https://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/zadost-o-vektorova-data-pro-organy-statni-spravy/prihlasi/>

Jiných připomínek nemáme. S výstavbou SRD souhlasíme.

S pozdravem

za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001125451 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Se

Ing. Tomáš Sedláček
technik strategie sítě
odbor strategie sítě
RWE GasNet, s.r.o.
+420547116522
tomas.sedlacek@rwe.cz

RWE GasNet, s.r.o.
Křižácká 940/96
401 17 Ústí nad Labem-město
T +420475325131
F +420475325130
E info@rwe-gasnet.cz
I www.rwe-distribuce.cz
IC 2729567
DIC CZ2729567

Zapsán do obchodního rejstříku
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddělení C, vložka 23 083
02.06.2006

Bankovní spojení:
CSOB a.s.
Číslo účtu: 17663193
Kód banky: 0300

Obecní úřad obce SOKOLNICE		Prílohy přílohy
Doručeno:	17. 06. 2015	1
Č.j.	916	Počet listů 1

Obec Sokolnice
Komenského 435
664 52 SOKOLNICE

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BV/2157/2015-Ke
Vyřizuje: Ing. Kejvalová Eva
Tel.: 545532246
Datum: 16. 6. 2015

k.ú. Sokolnice, ul. Nová – lokalita Z2
Vyjádření k územní studii

K posouzení nám byla dodána situace z územní studie, dle které je navržena v obci Sokolnice výstavba 5 RD v lokalitě ozn. Z2.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno-venkov(dále jen VAS) souhlasí s předloženým návrhem. VAS provozuje v obci Sokolnice veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci, proto se naše následující vyjádření bude vztahovat především k možnosti zásobování výhledových obyvatel pitnou vodou, k možnosti jejich odkanalizování a k dotčení sítě veřejného vodovodu a kanalizace.

K zásobování navržených RD bude využito stávajícího vodovodního řadu z PVC DN 100, který v současné době vede v komunikaci na ul. Nové. K jednotlivým RD budou realizovány nové vodovodní přípojky, které se na stávající vodovod DN 100 napojí navrtávacím pasem s uzávěrem. Na každé vodovodní přípoje bude ve vzdálenosti max. do 10 m vybudována vodoměrná šachta.

K odkanalizování jednotlivých RD bude využito stávající splaškové kanalizační stoky SS-F2 z kameninových trub DN 400. Do stoky budou jádrovým vývrtem napojeny jednotlivé kanalizační přípojky.

Likvidace dešťových vody z jednotlivých pozemků RD by měla být řešena akumulací a zásaky přímo na jednotlivých pozemcích.

Při návrhu na umístění plánovaných inženýrských sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a to jak v souběhu, tak při křížení.

Požadujeme respektovat trasy vodovodu a kanalizace a dodržet jejich ochranná pásma, která jsou stanovena dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu na 1,5 m od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu.

Adresa divize
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

tel.: +420 545 532 111
fax: +420 545 532 392
e-mail: sekretariat@vodarska.cz

Bankovní spojení: 2601641/0100
Zápisna B.1181 Kojalův soci. úst. Brno
www.vodarska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti:
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

SPOLEČNOST CERTIFIKOVANÁ PODLE NORMY ČSN EN ISO 9001:2009

Upozorňujeme, že trasy veřejného vodovodu a kanalizace musí zůstat veřejně přístupné a nesmí se ani v budoucnu dostat do oplocení.

Před dokončením projektových prací dalšího stupně požadujeme být přizváni k výrobnímu výboru, na kterém budou upřesněny veškeré technické detaily včetně materiálu potrubí a objektů.

VAS požaduje předložit k posouzení projektovou dokumentaci návrhu celé lokality k územnímu řízení a dále vodovodu a kanalizace pro stavební řízení, který musí být vypracován v rozsahu pro realizaci stavby.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, 638 01 Brno

Eva Kejvalová

Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru